

## 点検設備一覧及び実施回数

### エアコン室内機

メーカー	型番	数量	点検回数 1年目	点検回数 2年目以降	点検に係る関係法令
ダイキン工業(株)	FXYAP28D	1	保守点検: 1回	保守点検: 2回	フロンの排出抑制法
ダイキン工業(株)	FXYCP22CD	4			
ダイキン工業(株)	FXYCP28CD	1			
ダイキン工業(株)	FXYCP36CD	3			
ダイキン工業(株)	FXYCP45CD	2			
ダイキン工業(株)	FXYCP56CD	1			
ダイキン工業(株)	FXYFP112DB	2			
ダイキン工業(株)	FXYFP36DB	1			
ダイキン工業(株)	FXYFP45DB	2			
ダイキン工業(株)	FXYFP56DB	2			
ダイキン工業(株)	FXYFP71DB	10			
ダイキン工業(株)	FXYFP80DB	29			
ダイキン工業(株)	FXYFP90DB	5			
ダイキン工業(株)	FXYWP280MD	1			
ダイキン工業(株)	FXYWUP280MD	9			
ダイキン工業(株)	SZRC45BFTA	1			
総数		74			

### エアコン室外機

メーカー	型番	数量	点検回数 1年目	点検回数 2年目以降	点検に係る関係法令
ダイキン工業(株)	SZVCP224KK	2	保守点検: 1回	保守点検: 2回	フロンの排出抑制法
ダイキン工業(株)	RTSP224DA	1			
ダイキン工業(株)	RTSP335DA	2			
ダイキン工業(株)	RTSP400DA	1			
ダイキン工業(株)	RTSP450DA	2			
ダイキン工業(株)	RTSP560DA	2			
ダイキン工業(株)	RTSP670DA	1			
ダイキン工業(株)	RTSP775DA	2			
ダイキン工業(株)	RTSP850DA	2			
総数		15			

### 外気処理空調機

メーカー	型番	数量	点検回数 1年目	点検回数 2年目以降	点検に係る関係法令
木村工機(株)	BSD-5000DK	2	保守点検: 1回	保守点検: 2回	フロンの排出抑制法

### 換気扇

メーカー	型番	数量	点検回数 1年目	点検回数 2年目以降	点検に係る関係法令			
三菱電機(株)	VD-12PPVSD7	1	保守点検: 1回	保守点検: 1回	任意点検			
三菱電機(株)	VD-15ZC12	1						
三菱電機(株)	VD-15ZPC12	10						
三菱電機(株)	VD-15ZXP12-Z	3						
三菱電機(株)	VD-18ZC12	2						
三菱電機(株)	VD-18ZP12	4						
三菱電機(株)	VD-18ZXP12-Z	1						
三菱電機(株)	VD-20ZX12-Z	8						
三菱電機(株)	VD-20ZXP12-Z	3						
三菱電機(株)	VD-23ZX12-Z	3						
三菱電機(株)	VD-23ZXP12-FP	2						
総数		38						

### 送風機

メーカー	型番	数量	点検回数 1年目	点検回数 2年目以降	点検に係る関係法令
三菱電機(株)	BFS-40SG	3	保守点検: 1回	保守点検: 1回	任意点検
三菱電機(株)	BFS-50SG	3			
三菱電機(株)	BFS-65SG	1			
総数		7			

### 全熱交換器

メーカー	型番	数量	点検回数 1年目	点検回数 2年目以降	点検に係る関係法令
三菱電機(株)	型番LF-150X2-50	1	保守点検: 1回	保守点検: 2回	任意点検
ダイキン工業(株)	型番VAC150GD	11			
ダイキン工業(株)	型番VAC250GD	8			
ダイキン工業(株)	型番VAC350GD	8			
ダイキン工業(株)	型番VAC500GD	13			
ダイキン工業(株)	型番VAM500H	1			
総数		42			

### 受水槽

メーカー	型番	数量	点検回数 1年目	点検回数 2年目以降	点検に係る関係法令
三菱ケミカルインフラテック(株)	ヒシタンク GSH型(二槽式複合板構造)25m <sup>3</sup>	1	点検清掃: 1回	点検清掃: 1回	水道法

揚水ポンプ

メーカー	型番	数量	点検回数 1年目	点検回数 2年目以降	点検に係る関係法令
(株)川本製作所	KDP3-32A2.2A(水道直結増圧給水ポンプユニット) 水量:150L/min 揚程:56.1m 0.55Mpa	1	日常点検	日常点検	任意点検
(株)川本製作所	KFE50A2.2(加圧給水ポンプユニット) 水量:300L/min 揚程:25.5m 0.25Mpa	1			
(株)川本製作所	WU04-405-0.15SL/LN(湧水排水ポンプ 10台5組) 水量:100L/min 揚程:2.1m 0.02Mpa	1			

非常用発電機

メーカー	型番	数量	点検回数 1年目	点検回数 2年目以降	点検に係る関係法令
(株)東京電機	容量:135kVA/108kW タンク容量:1950L 燃料:A重油	1式	機器点検:1回 総合点検:1回 フィルター交換	機器点検:1回 総合点検:1回 フィルター交換	電気事業法
					建築基準法
					消防法

エレベーター

メーカー	型番	数量	点検回数 1年目	点検回数 2年目以降	点検に係る関係法令
(株)日立ビルシステム関東支社	P-11-CO45	2	保守点検:11回 フルメンテ	保守点検:12回 フルメンテ	建築基準法

自動ドア

メーカー	型番	数量	点検回数 1年目	点検回数 2年目以降	点検に係る関係法令
茨城寺岡オートドア(株)	SOV-100KLCM,SOV-160KLCM	6	保守点検:2回	保守点検:2回	任意点検

非常用放送設備

メーカー	型番	数量	点検回数 1年目	点検回数 2年目以降	点検に係る関係法令
ミナト防災通信工業(株)	EM-K150-20・EM-KA240D・SB-X127・SB-W126・PS-S112B	1式	機器点検:1回 総合点検:1回	機器点検:1回 総合点検:1回	消防法

スプリンクラー設備

メーカー	型番	数量	点検回数 1年目	点検回数 2年目以降	点検に係る関係法令
	スプリンクラーヘッド	342	機器点検:1回 総合点検:1回	機器点検:1回 総合点検:1回	消防法
	流水検知装置(80A)	2			
	末端試験装置(25A)	2			
	補助散水栓	7			

ポンプ類

メーカー	型番	数量	点検回数 1年目	点検回数 2年目以降	点検に係る関係法令
(株)川本製作所	KTK805C18TP 湿式スプリンクラー設備・屋内消火栓設備兼用ポンプ 810L/min 63m	1	機器点検:1回 総合点検:1回	機器点検:1回 総合点検:1回	消防法
(株)川本製作所	DPK2-15E10K 10L/min 63m	1			

その他消防用設備

項目		数量	点検回数 1年目	点検回数 2年目以降	点検に係る関係法令
火災報知器	FCSJ104S-60LC・FMMJ102-U・FDKJ219-R・FDPJ209-DW-X 他	226台(暫定数量)	機器点検:1回 総合点検:1回	機器点検:1回 総合点検:1回	消防法
誘導灯台数		43台(暫定数量)			
消火器	MEA10B	45本			

合併浄化槽

メーカー	項目	数量	点検回数 1年目	点検回数 2年目以降	点検に係る関係法令
フジクリーン	PC -320B型 3.20人槽	1	保守点検:2.6回	保守点検:2.6回	浄化槽法