

点検設備一覧及び実施回数

エアコン室内機

メーカー	型番	数量	点検回数	点検に係る関係法令
ダイキン工業(株)	FYVCP220D	4	保守点検:2回	フロン排出抑制法
ダイキン工業(株)	FYVAP28D	1		
ダイキン工業(株)	FYVCP28CD	1		
ダイキン工業(株)	FYVCP36CD	3		
ダイキン工業(株)	FYVFP360B	1		
ダイキン工業(株)	FYVCP45CD	2		
ダイキン工業(株)	FYVFP450B	2		
ダイキン工業(株)	FYVCP50CD	1		
ダイキン工業(株)	FYVFP500B	2		
ダイキン工業(株)	FYVFP710B	2		
ダイキン工業(株)	FYVFP71EA	8		
ダイキン工業(株)	FYVFP900B	29		
ダイキン工業(株)	FYVFP900B	5		
ダイキン工業(株)	FYVFP1120B	2		
ダイキン工業(株)	FYVWP280MD	1		
ダイキン工業(株)	FYVWP280MD	9		
ダイキン工業(株)	SZRC45BFTA	1		
ダイキン工業(株)	FHCP160FA	1		
ダイキン工業(株)	F56ZTH9P-W	1		
ダイキン工業(株)	F26ZTH9P-W	1		
三菱電機	MSZ-GV2219W	1		
	総数	78		

エアコン室外機

メーカー	型番	数量	点検回数	点検に係る関係法令		
ダイキン工業(株)	SZVCP224KK	2	保守点検:2回	フロン排出抑制法		
ダイキン工業(株)	RTSP224DA	1				
ダイキン工業(株)	RTSP335DA	2				
ダイキン工業(株)	RTSP400DA	1				
ダイキン工業(株)	RTSP450DA	2				
ダイキン工業(株)	RTSP560DA	2				
ダイキン工業(株)	RTSP670DA	2				
ダイキン工業(株)	RTSP715DA	2				
ダイキン工業(株)	RTSP850DA	2				
ダイキン工業(株)	RDRP160BA	1				
ダイキン工業(株)	R28ZHP	1				
ダイキン工業(株)	R56ZHP	1				
三菱電機	MUCZ-G2219	1				
	総数	19				

外気処理空調機

メーカー	型番	数量	点検回数	点検に係る関係法令
木村工機(株)	BSD-5000K	2	保守点検:2回	フロン排出抑制法

換気扇

メーカー	型番	数量	点検回数	点検に係る関係法令
三菱電機(株)	VD-12PPVSD7	1	保守点検:1回	任意点検
三菱電機(株)	VD-15ZC12	1		
三菱電機(株)	VD-15ZPC12	10		
三菱電機(株)	VD-15ZXP12-Z	2		
三菱電機(株)	VD-18ZP12	4		
三菱電機(株)	VD-20ZX12-Z	1		
三菱電機(株)	VD-20ZXP12-Z	6		
三菱電機(株)	VD-23ZX12-Z	5		
三菱電機(株)	VD-20ZX12-Z	5		
三菱電機(株)	VD-16ZC12	2		
三菱電機(株)	VD-12PPVSD7	1		
	総数	38		

送風機

メーカー	型番	数量	点検回数	点検に係る関係法令
三菱電機(株)	BFS-40SG	3	保守点検:1回	任意点検
三菱電機(株)	BFS-50SG	3		
三菱電機(株)	BFS-65SG	1		
	総数	7		

全熱交換器

メーカー	型番	数量	点検回数	点検に係る関係法令
三菱電機(株)	型番LF-150X2-50	1	保守点検:2回	任意点検
ダイキン工業(株)	型番VAC150GD	11		
ダイキン工業(株)	型番VAC250GD	8		
ダイキン工業(株)	型番VAC350GD	8		
ダイキン工業(株)	型番VAC500GD	13		
ダイキン工業(株)	型番VAM500H	1		
ダイキン工業(株)	型番VAC150GD	3		
ダイキン工業(株)	型番VAC350GD	2		
ダイキン工業(株)	型番VAC500GD	1		
	総数	48		

排水槽

メーカー	型番	数量	点検回数	点検に係る関係法令
三菱ケミカルインフラテック(株)	ヒシタンク GSH型(二槽式複合板構造)25㎡	1	点検清掃:1回	水連法

排水ポンプ

メーカー	型番	数量	点検回数	点検に係る関係法令
(株)川本製作所	KDP3-32A2.2A(水連置給排水ポンプユニット) 水量:150L/min 揚程:56.1m 0.55Mpa	1	日常点検	任意点検
(株)川本製作所	KF50A2.2(加圧給排水ポンプユニット) 水量:300L/min 揚程:25.5m 0.25Mpa	1		
(株)川本製作所	WU04-605-0.1SSL/LN(湧水排水ポンプ 10台5種) 水量:100L/min 揚程:2.1m 0.02Mpa	1		

非常用発電機

メーカー	型番	数量	点検回数	点検に係る関係法令
(株)東京電機	容量:135kVA/108kW タンク容量:1950L 燃料:A重油	1式	機器点検:1回 総合点検:1回 ※消耗品交換含む	電気事業法 建築基準法 消防法

エレベーター

メーカー	型番	数量	点検回数	点検に係る関係法令
(株)日立ビルシステム関東支社	P-11-CD45	2	保守点検:12回 点検メンテ	建築基準法

自動ドア

メーカー	型番	数量	点検回数	点検に係る関係法令
茨城寺岡オートドア(株)	SOV-100KLCM.SOV-160KLCM	6	保守点検:2回	任意点検

非常用放送設備

メーカー	型番	数量	点検回数	点検に係る関係法令
ミナ防炎通信工業(株)	EM-K150-20-EM-KA240D-SB-X127-SB-W126-PS-S112B	1式	機器点検:1回 総合点検:1回	消防法

スプリンクラー設備

メーカー	型番	数量	点検回数	点検に係る関係法令
	スプリンクラーヘッド	342	機器点検:1回 総合点検:1回	消防法
	流水検知装置(80A)	2		
	末端試験装置(25A)	2		
	補助放水栓	7		

ポンプ類

メーカー	型番	数量	点検回数	点検に係る関係法令
(株)川本製作所	KTK805CI8TP 温式スプリンクラー設備・屋内消火栓設備兼用ポンプ 010L/min 63m	1	機器点検:1回 総合点検:1回	消防法
(株)川本製作所	DPW2-15E10K 10L/min 63m	1		

その他消防用設備

項目	数量	点検回数	点検に係る関係法令
火災報知器	FCSJ104S-60LC-FMMJ102-U-FDKJ219-R-FDPJ209-DW-X 他	226台(暫定数量)	機器点検:1回 総合点検:1回 消防法
誘導灯台数	43台(暫定数量)		
消火器	MEA10B	45本	

合併浄化槽

メーカー	項目	数量	点検回数	点検に係る関係法令
フジタリーン	PC II-320B型 320人槽	1	保守点検:24回	浄化槽法