

## 質疑回答書

質問事項	回答	
1	<p>入札競争参加資格確認申請における配置予定技術者の姓及び住所が婚姻により変更しました。これにより、当該技術者の保有している健康保険被保険者証の姓が変更されております。</p> <p>その一方で建築施工管理技士資格者証や監理技術者資格者証に記載の姓は旧姓のままです。また、監理技術者の住所についても旧住所となります。</p> <p>この場合、追加で必要となる書類がありますでしょうか。</p>	<p>戸籍の附票の原本及び住民票、運転免許証のコピーを追加で提出ください。</p> <p>追加書類については、5月16日(金)必着で下記まで郵送(書留郵便に限る)ください。なお、封筒には【都整工第1号(仮称)まちなか防災スクウェア整備工事(1工区)追加提出書類在中】と記載ください。</p> <p>※紙媒体による提出物については、入札公告7のアの(ウ)を参照してください。</p> <p>〒319-3521 茨城県久慈郡大子町大字北田気662 大子町役場 財政課契約管財担当 宛</p>
2	<p>質問事項</p> <p>1. 特記仕様書p.24では製作工場はMグレード以上ですが、S-0-01図の8-1.では大臣認定Hグレード以上との表記がありますが、いずれを正とすればよろしいでしょうか。</p> <p>2. 特記仕様書P24A-04S-0-01図 特記仕様書P24では鉄骨製作工場はMグレード以上と表記されておりますが、S-0-01図の8-1では大臣認定Hグレード以上と表記されております。 特記仕様書のとおりMグレード以上としてよろしいでしょうか。</p>	<p>回答</p> <p>特記仕様書を正としてください。</p>
3	<p>質問事項</p> <p>M-06数量書No.160 給湯管について、数量書では配管材料が「配管用ステンレス鋼管」なっておりますが、一般配管用ステンレス鋼管(JIS G 3448)と考えるとよろしいでしょうか。</p>	<p>回答</p> <p>ご認識のとおりです。</p>
4	<p>質問事項</p> <p>M-03 M-05数量書No.175 不凍水栓柱、横水栓について、数量書(衛生器具表)と平面図では数量に相違がありますが、数量は平面図を優先してよろしいでしょうか。 (1)数量書: 2個 (2)平面図: 1個</p>	<p>回答</p> <p>数量は平面図を優先してください。</p>
5	<p>質問事項</p> <p>M-11 M-12数量書No.162 AC-1,AC-2について、数量書と平面図(機器表)では数量に相違がありますが、数量は平面図を優先してよろしいでしょうか。 (1)AC-1 ・数量書: 1組 ・平面図: 2組 (2)AC-2 ・数量書: 2組 ・平面図: 1組</p>	<p>回答</p> <p>数量は平面図を優先してください。</p>
6	<p>質問事項</p> <p>H=2.3mバック壁(ユニットパネル)の施工範囲につきましては、Ay-01図とG-01図では施工範囲が異なりますが、Ay-01図を正と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>回答</p> <p>Ay-01図を正としてください。</p>